



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю**

656006 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная 2-и, тел. (3852)-202-319

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №7
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 1, тел. 4-40-90, E-mail tond7@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 47/1**

вручается: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад общеразвивающего вида № 2 «Дюймовочка» г. Заринска

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной деятельности и профилактической работы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц),

Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Можного Константина Сергеевича № 47 от
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора), (контрольное (надзорное) мероприятие),

07 февраля 2022 года в период с 11 февраля 2022 года по 16 февраля 2022 года Шишкиным Владимиром Александровичем, старшим дознавателем отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю проведена плановая выездная проверка в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица:

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии).

заведующая МБДОУ детский сад № 2 «Дюймовочка» Мурзина Людмила Владимировна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты все двери эвакуационных выходов ведущих на лестничные марши	п. 26 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	05.12.2022	

	(тип Л-3), расположенные на втором этаже закрыты на ключ с внутренней стороны.		
2.	На объекте защиты помещения пищеблока не отделено соответствующим типом противопожарной перегородки (пластиковая дверь) и противопожарной преградой (стена выполнена из пластикового каркаса с частичным остеклением)	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4; ст. 88 ч. 1 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. п. 5.2.6	05.12.2022
3.	На объекте защиты в техническом помещении подвала отсутствует система автоматической пожарной сигнализации	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности п. 4.4	05.12.2022
4.	На объекте защиты отсутствует аварийное освещение.	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.3.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.3.12 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. п. 7.6 СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение. п. 7.72; п. 7.73; п. 7.74	05.12.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий, Муззина Л.В.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

муз
(подпись)

Старший дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Шишкин В.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



В.А. Шишкин